

Ziegelstraße – Abelmannstraße bis Querstraße

Stadtbezirk: 8



Vorhanden

Fahrbahn: Basaltkleinpflaster
Nebenanlage: Platten und Pflaster

Straßenaufbau

Fahrbahn: 15 cm Großpflaster auf 5 cm Kies,
Sand
Nebenanlage: k.A.

Einstufung SABS: Innerortsstraße

Erneuerungsvorschlag

Fahrbahn: Asphalt
Nebenanlage: Platten

Geschätzte Baukosten: 360.000 €

Schadensbild visuelle Prüfung:


Probleme mit der Entwässerung, gekippte Steine, häufige Versackungen, Spurrinnen, Flickstellen

GiB

Straßenauswahl nächste Maßnahmen Stadtbezirk 8

Landeshauptstadt

Hannover



Ziegelstraße
Abelmannstraße bis Querstraße

Baugrund und Konstruktion nach DIN 4022

Baugrundbohrung/Schurf

Ziegelstraße

Bohrung-Nr.: BK 1; ggü. Haus Nr. 7; Fb Zweck: Dickenmessung

gegenüber Haus Nr. 7; Fahrbahn


Lage (Topographische Karte M = 0 : 0): Nr: Rechts: 0 Hoch: 0

Lotrecht

Höhe des Ansatzpunktes: 0,00 m zu vorh. Fahrbahn gleich Gelände

Fachaufsicht: Rößler-Wesemann/ Schwake

Sonstige Angaben:





Ziegelstraße





Ziegelstraße

